

RIiGK 271.7.2013

Bobowa, dnia 23.07.2013r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIiGK 271.7.2013 Nazwa zadania „**Budowa wielofunkcyjnego Domu Kultury w Jankowej**”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie :

1.

Proszę o podanie parametrów technicznych schodołazu dla osób niepełnosprawnych,

2.

W zastawieniu stolarki PCV przyjęto kolor orzech czy ma być to kolor dwustronny czy jednostronny ,jeśli tak to jaki,

3.Proszę o podanie kolorystyki drzwi aluminiowych,

4.Proszę o podanie parametrów technicznych syreny strażackiej,

5.W SIWZ zamawiający zawarł informacje o cenie ryczałtowej za wykonanie zadania natomiast informacje o formalnościach , jakie powinny zostać dopełnione po wyborcze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wybrany Wykonawca przedstawi zamawiającemu kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej wraz z zestawieniem materiałów i urządzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom do całkowitego zakończenia zadania.

Czy ten kosztorys ofertowy będzie przygotowany w oparciu o przedmiar pomocniczy czy własny przedmiar wykonawcy.

Ad.1

Należy zastosować schodołaz gąsienicowy o udźwigu 130 kg z ukrytymi gąsienicami i zębátkami w urządzeniu o estetycznym wyglądzie, najlepiej typu KSP Scherpa N902.

Ad.2

Kolor stolarki okiennej orzech jasny od zewnątrz, od wewnątrz kolor biały,

Ad.3

Kolorystyka drzwi aluminiowych zewnętrznych i okien aluminiowych zewnętrznych czerwone RAL 3016, kolor drzwi aluminiowych wewnętrznych kremowy RAL 1015,

Ad.4

Kosztorys nie dotyczy syreny strażackiej lecz awaryjnego wyłącznika prądu lokalizowanego na zewnątrz obiektu.

Ad.5

Kosztorys winien być opracowany zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza

Kierownik Zamawiającego