

Numer sprawy **RIiGK 271.12.2014**  
Bobowa, 2014-10-14

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIiGK 271.12.2014**  
Nazwa zadania: „**Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Jankowa- Rzeki- Semla nr K270134 w km 0+605 wraz z zabezpieczeniem brzegów potoku oraz odbudową drogi gminnej w km od 0+505 do 0+605 wraz z rowem**”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytania:

1 Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Specyfikacji Technicznych o numerach od SST-01 do SST-14

2 Zaprojektowane belki mostowe typu „Gromnik” obecnie nie są już produkowane, czy Zamawiający zgodzi się na zamianę tych belek na belki 12,0m typu Kujan?

3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przebudowy gazociągu wykopem otwartym?

4 Prosimy o udostępnienie rysunku zbrojenia ławy fundamentowej.

5 Prosimy o udostępnienie szczegółu połączenia oczepu z belkami prefabrykowanymi mostowymi.

6 Prosimy o udostępnienie projektu przebudowy gazociągu.

7 Czy Zamawiający posiada uzgodnienia dla przebudowy gazociągu z gestorem sieci?

Odpowiedzi.

Ad.1 Specyfikacja techniczna o numerach SST-01 do SST -14 jest dostępna na naszej stronie internetowej w załączniku nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ad.2

W myśl postanowień art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zamawiający opisał przedmiot zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z art. 29-30 ustawy Prawo zamówień publicznych. **Tym samym zamawiający nie może wskazać konkretnego producenta czy dostawcy przedmiotowych belek mostowych.** Dodać należy, że belki mostowe typu Gromnik wyprodukowane mogą być m.in. indywidualnie przez producentów prefabrykatów po przedłożeniu szczegółowych rysunków konstrukcyjnych zawartych w katalogu pt. „ Mosty drogowe. Belki żelbetowe typ GROMNIK L = 6, 9, 12 m.” opr. Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów – W-wa.

Ad.3

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie przebudowy gazociągu wykopem otwartym.

Ad.4

Zbrojenie ławy fundamentowej przedstawia rysunek nr 20 części rysunkowej dokumentacji projektowej (ozn.10). Ponadto Zamawiający zapewnił, w oparciu o zawartą umowę z projektantem, nadzór autorski nad realizacją zadania.

Ad.5

Połączenie oczepu z belkami przedstawia rysunek nr 21 części rysunkowej dokumentacji projektowej (ozn.1 i 6).

Ad.6

W załączeniu projekt przebudowy gazociągu.

Ad7.

Zamawiający posiada uzgodnienia dla przebudowy gazociągu z gestorem sieci.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

---

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy