



EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Numer sprawy **RIiGK 271.2.2017**

Bobowa, 2017-03-27

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **RIiGK 271.2.2017**
Nazwa zadania: **Przebudowa i zmiana nawierzchni dróg na terenie Gminy Bobowa – etap I**

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie:

1. Specyfikacja nie precyzuje jaka klasa betonu powinna być zastosowana dla wykonania nawierzchni. Proszę o doprecyzowanie.
2. Specyfikacja w pkt. 5.10 mówi o zbrojeniu nawierzchni w postaci dybli i kotew. Proszę o doprecyzowanie średnic, długości, rozstawu zbrojenia w nawierzchni.

Ad. 1

Nawierzchnię należy wykonać z betonu C30/37 spełniającego wymagania dotyczące klas ekspozycji wg PN-EN 206:2014 w zakresie XC4, XF4. W celu spełnienia w/w warunków w szczególności należy spełnić poniższe wymagania:

- minimalna zawartość cementu w mieszance betonowej 350 kg/m³
- maksymalny stosunek wodno-cementowy 0,45
- minimalne napowietrzenie betonu 4,0 %

Ad. 2

Dokumentacja załączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewiduje zbrojenia szczelin w postaci dybli i kotew.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

mgr inż. Wacław Ligęza

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy